

## ISTRUZIONI

IL SEGUENTE ELABORATO, CHE COSTITUISCE **AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL CAP. 4 DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)**, DEVE ESSERE STAMPATO ED INSERITO NELL'APPOSITA SEZIONE DEL CAP. 8 DEL DOCUMENTO E PORTATO A CONOSCENZA DI TUTTI I LAVORATORI.

**8.3.** INTEGRAZIONE DEL CAPITOLO 4 DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ANNO SCOLASTICO 2010/2011 A SEGUITO DELLA **PRIMA PROVA DI EVACUAZIONE - PLESSO CENTRALE**

DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA **1° PROVA DELL'A.S. 2010/2011: 07/12/2010**

TEMPO DI EVACUAZIONE DELL'EDIFICIO: **2'17" RIENTRANDO NEL TEMPO MASSIMO PREVISTO**

### NOTE:

- LA PRIORITÀ DELL'INTERVENTO È ESPRESSA SECONDO UNA SCALA NUMERICA DA 1 (PRIORITÀ ALTA), A 4 (PRIORITÀ BASSA)
- LA MANCANZA DELL'INDICAZIONE DEGLI *INTERVENTI DA OPERARE*, DELLE *MISURE DA ATTUARE* E/O DELLA *PRIORITÀ* STA A SIGNIFICARE LA POSITIVITÀ DELL'*ESITO DELLA VALUTAZIONE*

RELATIVAMENTE ALLE PROBLEMATICHE RISCOSE IN PASSATO E NON ANCORA RISOLTE, SI FA PRESENTE CHE LE STESSE NON SONO STATE NUOVAMENTE SEGNALATE IN QUANTO IL PRESENTE ELABORATO È AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE DELLE VALUTAZIONI PRECEDENTI E TUTTORA IN VIGORE.

## TEMPI DI EVACUAZIONE

<b>ESITO DELLA VALUTAZIONE</b>	<b>INTERVENTI DA OPERARE</b>	<b>MISURE DA ATTUARE</b>	<b>PRIORITÀ</b>	<b>INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)</b>
LA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA, POSTA AL LATO DESTRO DELL'IMMOBILE, CHE CONDUCE NEL CORTILE PARZIALMENTE REGINTATO, NON È STATA UTILIZZATA ANCHE SE NON CI SONO DIVIETI DI UTILIZZO VISIBILI SULLE PORTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RICHIEDERE ALLE FIGURE SENSIBILI DELL'EVACUAZIONE DI VERIFICARE LA CARTELLONISTICA PROVVISORIA,</li> <li>- CONTROLLARE CHE LE U.S. SULLA SCALA ESTERNA (ATTUALMENTE INUTILIZZABILE) SIANO INTERDETTE;</li> <li>- RIPRISTINARE I PERCORSI PREDEFINITI AL TERMINE DEI LAVORI</li> </ul>		<b>3</b>	

<b>ESITO DELLA VALUTAZIONE</b>	<b>INTERVENTI DA OPERARE</b>	<b>MISURE DA ATTUARE</b>	<b>PRIORITÀ</b>	<b>INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)</b>
ADDETTI ALL'INTERRUZIONE DEL TRAFFICO - GLI ADDETTI SONO SPROVVISTI DEI "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI"	PROVVEDERE URGENTEMENTE A DOTARE TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI EVACUAZIONE, A PARTIRE DAGLI INCARICATI DELL'INTERRUZIONE DEL TRAFFICO, DI QUANTO PRESCRITTO AL PARAGRAFO 10.2 DEL DVR		<b>1</b>	
I VERBALI DI EVACUAZIONE NON SONO STATI RITIRATI	È NECESSARIO VERIFICARE CHE SIA STATA EFFETTUATA LA NOMINA DEL COORDINATORE DEI PUNTI DI RACCOLTA		<b>2</b>	

## INGARICATI DELL'EVACUAZIONE DI EMERGENZA

## ELEMENTI PER L'ESTINZIONE INCENDI

ESITO DELLA VALUTAZIONE	INTERVENTI DA OPERARE	MISURE DA ATTUARE	PRIORITÀ	INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)
LA MAGGIOR PARTE DEGLI ESTINTORI NON È POSTA IN <i>POSIZIONE</i> (ALTEZZA E COLLOCAZIONE) <i>FACILMENTE ACCESSIBILE</i>	È NECESSARIO CHE GLI ELEMENTI PER L'ESTINZIONE DEGLI INCENDI SIANO DI FACILE ED IMMEDIATA ACCESSIBILITÀ (D.M. 26/8/92 E D.M. 9/4/94), PERTANTO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RICHIEDERE ALLA DITTA MANUTENTRICE DI QUESTI DI PROVVEDERE ALLA MESSA A NORMA DEGLI STESSI</li> <li>• PROVVEDERE AUTONOMAMENTE OVE NON DI COMPETENZA DELLA DITTA DI MANUTENZIONE</li> </ul>		2	
GLI IDRANTI E GLI ESTINTORI NON SONO NUMERATI PROGRESSIVAMENTE				2

## PERCORSI DI EVACUAZIONE

ESITO DELLA VALUTAZIONE	INTERVENTI DA OPERARE	MISURE DA ATTUARE	PRIORITÀ	INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)
LE SCALE IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO PRINCIPALE SONO PRIVE DEI MANCORRENTI NECESSARI	RICHIEDERE AL COMUNE L'INSTALLAZIONE DEL NUMERO NECESSARIO DI COPPIE DI CORRIMANO, INSTALLATI AD ALTEZZE DI 0,90/1 M E DI 0,75 DATO IL TIPO DI UTENZA PREVALENTE		4	

## AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.Lgs. 81/2008)

<p>VARCHI DI EVACUAZIONE E SCALE DI EMERGENZA - LE USCITE E LE SCALE DI EMERGENZA SONO PRIVE DI NOMENCLATURA</p>	<p>INCARICARE LE FIGURE SENSIBILI ADDETTE ALL'EVACUAZIONE DI ASSEGNARE A CIASCUN VARCO DI EVACUAZIONE UNA LETTERA IDENTIFICATIVA (ES: USCITA DI SICUREZZA "A", SCALA DI EMERGENZA "1") DA RIPORTARE SU APPOSITO CARTELLO.</p>		4	
<p>LE CLASSI INTERESSATE DAL FUMO (SIMULATO), NON SONO RIMASTE DENTRO IL LOCALE, COME DA PROCEDURA DI EMERGENZA, MA HANNO EVACUATO USANDO TRANQUILLAMENTE LA SCALA INTERNA</p>	<p>RICORDARE A TUTTO IL PERSONALE LE CORRETTA PROCEDURA DA APPLICARE IN CASO DI PRESENZA DI FUMO DENSO/INCENDIO</p>		2	

## SEGNALETICA DI EVACUAZIONE

ESITO DELLA VALUTAZIONE	INTERVENTI DA OPERARE	MISURE DA ATTUARE	PRIORITÀ	INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)
LE INDICAZIONI DEI PERCORSI DI EVACUAZIONE SONO CARENTI E/O POCO VISIBILI	<p><b>RICHIEDERE ALLE FIGURE SENSIBILI ADDETTE ALL'EVACUAZIONE DI PROVVEDERE A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>INSTALLAZIONE DELLE PLANIMETRIE ALLEGATE AL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI, RISPETTANDO L'ORIENTAMENTO DELL'EDIFICIO ED INDICANDO IL PUNTO DI UBICAZIONE MEDIANTE L'INSERIMENTO DI BOLLINO ROSSO "IO SONO QUI"</b></li> <li>- <b>INTEGRAZIONE DELLA CARTELLONISTICA DI EMERGENZA ESISTENTE</b></li> </ul>		<b>3</b>	

## IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

ESITO DELLA VALUTAZIONE	INTERVENTI DA OPERARE	MISURE DA ATTUARE	PRIORITÀ	INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)
LE LUCI DI EMERGENZA NON SONO TUTTE FUNZIONANTI	<p><b>RICHIEDERE ALL'APPOSITO UFFICIO DEL COMUNE DI FAR PROVVEDERE ALLA VERIFICA DELL'IMPIANTO DI EMERGENZA</b></p>	<p><i>PROVVEDERE PERIODICAMENTE AD EFFETTUARE QUANTO DESCRITTO AL PARAGRAFO 3.1.5</i></p>	<b>4</b>	

120° CIRCOLO DIDATTICO "M. GANDHI" - SEDE CENTRALE  
**AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.Lgs. 81/2008)**

**VARIE**

<b>ESITO DELLA VALUTAZIONE</b>	<b>INTERVENTI DA OPERARE</b>	<b>MISURE DA ATTUARE</b>	<b>PRIORITÀ</b>	<b>INTERVENTO ESEGUITO (TIPO E DATA)</b>
LE CLASSI NON RISPETTANO UN PRECISO ORDINE DI EVACUAZIONE	È NECESSARIO RICORDARE PERIODICAMENTE AGLI INSEGNANTI QUANTO SEGUE: FAR RIMANERE LA CLASSE UNITA (SIA DURANTE L'EVACUAZIONE, SIA GIUNTI AL PUNTO DI RACCOLTA) PROVVEDERE ALLA DESIGNAZIONE DELL'ALUNNO APRIFILA E ALUNNO CHIUDIFILA VERIFICARE LE PRESENZE APPENA GIUNTI NEL LUOGO SICURO (E REDIGERE L'APPOSITO VERBALE) LUNGO IL PERCORSO, DARE LA PRECEDENZA ALLE CLASSI CHE GIÀ OCCUPINO LE SCALE O I CORRIDOI		<b>3</b>	
LA PAVIMENTAZIONE DEL CORTILE D'INGRESSO PRINCIPALE È DISCONTINUA	RICHIEDERE AL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA		<b>3</b>	